



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" на транспорте во Внуково

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

119027, г. Москва, ул. Центральная, д. 2 тел. (495) 436 2548, факс (495) 436 2550

Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.24.13.П.001363.05.18

Дата 21. 05. 2018 г.

На основании заявления № 01420

от 14.05.2018

Организация-изготовитель: "LOTTE ADVANCED MATERIALS CO., LTD."

Адрес: 56, Gosan-ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do, South Korea, 437-711 (Корея)

Импортёр (поставщик), получатель: ООО "Компания Корос Альянс"

Адрес: 119180, Москва г, Полянка Б. ул, дом № 51А/9, этаж 8, пом.1 (Россия)

Наименование продукции: Панели отделочные на основе акриловых смол толщиной от 6 мм до 30 мм,
плотностью 1,74 г/см3. Торговые марки "Staron", "Tempest", "Supreme"

Продукция изготовлена в соответствии: со спецификацией изготовителя, сертификатом системы менеджмента
качества ISO 14001: 2009

Перечень документов, представленных на экспертизу: Сертификат системы менеджмента качества ISO 14001:
2009, заявление, протокол испытаний, паспорт безопасности MSDS, контракт, копии регистрационных
документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Акриловые смолы, минеральные наполнители, красящие
вещества

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации);
протокол ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (аттестат аккредитации
RA.RU.10PL101) № 11А-0411 от 11.05.2018 г.

№ 074655

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах, балл	0	2
Напряженность электростатического поля на поверхности изделий, кВ/м	4,5	15
Акрилонитрил, мг/м ³	менее 0,001	0,03
Дибутилфталат, мг/м ³	менее 0,03	0,1
Диоктилфталат, мг/м ³	менее 0,005	0,02
Спирт метиловый, мг/м ³	менее 0,07	0,5
Метилметакрилат, мг/м ³	менее 0,001	0,01
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,002	0,01
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (40K, 232Th, 226Ra), Бк/кг	30,3	370
Соответствует I классу строительных материалов		

Область применения: **Строительно-отделочные материалы для всех типов зданий и сооружений, в том числе для детских**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке. Мощность дозы излучения на поверхности перевозимого продукта транспортного средства не должен превышать 1 мкЗв/ч по СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (вещств)"**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: **Панели отделочные на основе акриловых смол толщиной от 6 мм до 30 мм, плотностью 1,74 г/см³. Торговые марки "Staron", "Tempest", "Supreme"**
соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Руководитель (заместитель)
органа инспекции



Иванов В.Ю.

Заведующий санитарно-эпидемиологическим
отделом

Сорокин Д. В.

Врач (врачи)

Сорокин Д. В.

